

FORMULIER BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever werkzaamheden

Naam uitvoerder
Datum

Uitvoerder werkzaamheden

Naam uitvoerder
Datum

Uit te voeren werk

Plaats en locatie
Aard van het werk
Uitvoering
Datum
Tijd van uur t/m uur

Werkmethode

Gebruik van <input type="checkbox"/> lasbrander <input type="checkbox"/> slijpschijf <input type="checkbox"/> elektrisch lassen <input type="checkbox"/> hete lucht föhn <input type="checkbox"/> gasbrander <input type="checkbox"/> andere werkmethode, te weten:
--

De toestemming is in principe 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet er voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven. Geldt de toestemming voor het gehele werk? ja nee
Op welke plekken geldt de toestemming niet?

Veiligheidsmaatregelen

Zijn de op de achterzijde van het formulier genoemde preventieve maatregelen getroffen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Zijn deze preventieve maatregelen besproken met de uitvoerder?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Is er een opgeleide brandwacht aanwezig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Zijn naar oordeel van de uitvoerder en of opdrachtgever nog extra en of bijzondere maatregelen nodig? Zo ja, Graag omschrijving hiervan;	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Risico-inventarisatie op plaats werk uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Zo ja door wie;	en op welke datum:	

Ondertekening

Naam opdrachtgever	Naam uitvoerder
Datum	Datum
Telefoonnummer	Telefoonnummer
Handtekening	Handtekening

Eindcontrole

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en / of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een controle uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven, er geen brand is ontstaan. De controle dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de directe omgeving.

Tijd	Datum
Naam opdrachtgever en / of uitvoerder	Handtekening

BIJ BRAND EERST DE BRANDWEER WAARSCHUWEN (112) DAN ZELF TRACHTEN DE BRAND TE BLUSSEN.



De te gebruiken apparatuur behoort in een goede staat van onderhoud te zijn.

Algemene preventieve maatregelen binnen 10 meter van de werkzaamheden (afvinken);

- Is er een mobiele telefoon beschikbaar?
- Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld?
- Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?
- Controleer de omgeving van de werkplek.
- Let op openingen in muren en vloeren.
- De vloeren moet goed schoon zijn.
- Losse brandbare materialen, vloeistoffen en goederen moeten worden verwijderd en vaste brandbare materialen moeten brandwerend worden afgedekt.
- De ruimte moet afdoende geventileerd zijn
- Laat een brandwacht permanent toezicht houden.
- Zorg voor voldoende blusmiddelen. Overtuig u waar de slanghaspels zich bevinden en hoe de brandweer gealarmeerd kan worden.
- Vontroleer tijdens pauzes en direct na afloop de omgeving van de werkplek op smeulende resten.
- Verricht de werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 2 uur voor het einde.

Dakdekken / dakreparatie (afvinken);

- Overtuig u van de brandbare eigenschappen van het dak, dakopstanden, dakranden, dakdoorvoeren.
- Bij het verwijderen van grind en oude dakdeklagen dient voorkomen te worden dat isolatiemateriaal zichtbaar wordt.
- De bitumenketel mag niet op het dak geplaatst worden.
- Propaan gasflessen dienen te voorzien zijn van een doorstroombegrenzer. De gasflessen dienen zoveel mogelijk op de begane grond te blijven.
- Dakdekkerswerkzaamheden dienen minimaal door twee personen te worden uitgevoerd.
- Op het dak moeten tenminste twee 12 kg ABC of gelijkwaardig poederblussers beschikbaar te zijn.

Werk aan muren en plafonds (afvinken);

- Brandbare constructiedelen afschermen.
- Verwijderbare brandbare materialen aan de achterzijde van de muur of het plafond.

Controle

Brand kan ook na het beëindigen van brandgevaarlijke werkzaamheden ontstaan. Daarom dienen gedurende 60 minuten na afloop van brand gevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag en of aan het eind van de werkzaamheden na-controles (met een minimale frequentie van 1 x per 20 minuten) te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

Vergunning vervalt	Starttijd	Eindtijd
--------------------	-----------	----------

Na-controle

0 – 20 min	20 – 40 min	40 – 60 min
Naam	Naam	Naam
Handtekening	Handtekening	Handtekening

